Edital de Concorrência nº: 002/13 – Processo nº: 1212/2013

Perguntas da *ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA*

1 – O memorial em seu item 2.3.2 especifica como obrigações da contratante a obtenção de uma série de documentos legais, cuja obtenção demanda tempo, além da elaboração de projetos específicos. Solicitamos informações sobre o andamento e status de:

1.1 – Licença Ambiental ou TCA da SVMA

Os projetos já foram protocolados e o DEPAV/SVMA já realizou a inspeção no Cotoxó

1.2 – Aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros

O projeto já foi protocolado e encontra-se em fase final de aprovação.

1.3 – Alvará de Aprovação junto à SEHAB

O projeto já foi protocolado e encontra-se em aprovação.

1.4 – Diretrizes junto às Concessionárias (Sabesp, Eletropaulo, Comgás, Telefônica)

- *SABESP e Telefônica já forneceram as diretrizes.*
- *O projeto da cabine encontra-se em aprovação na Eletropaulo, mas dependerá da definição do fornecedor dos equipamentos pelo Construtor.*
- *O projeto já foi protocolado e a Comgás está analisando.*

2 – A Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. O atual hospital em funcionamento será desativado e desocupado neste período?

O Hospital será desativado e desocupado durante a obra.

3 – Quando da desocupação o imóvel será entregue sem mobília e equipamentos existentes?

Sim

4 – Quando da desocupação a licitante vencedora poderá usufruir das ligações existentes de água e força?

Sim. Deverá ter medidor para cobrança dos gastos da obra.

5 – O memorial lista uma série de insumos e serviços que não estão descritos na planilha orçamentária, como por exemplo Bate Macas; Proteções de Canto; cobertura metálica de equipamentos na cobertura; impermeabilização de paredes em contato com a terra; piso tátil alerta e direcional; porcelanato 40x40 e porcelanato industrial (a planilha só informa um tipo, marca Elisabeth); placas de forro fibra mineral e forro acústico (a planilha só informa um tipo, forro mineral 625x625mm).

Considerando o disposto no artigo 7º da Lei de Licitações, solicitamos como proceder?

Bate-macas

vide 1.7.3.1, da Planilha de Licitação

Proteção de Canto

vide 1.7.3.2, da Planilha de Licitação

Cobertura metálica de equipamentos na cobertura
vide ítem 1.6- Estrutura metálicas, da Planilha de Licitação

Cobertura metálica de equipamentos na cobertura
vide ítem 1.6- Estrutura metálicas, da Planilha de Licitação

Impermeabilização de paredes em contato com a terra
vide ítem 1.14.10, da Planilha de Licitação

Piso tátil alerta e direcional
vide ítem 1.21.4.886 e 1.21.4.887, da Planilha de Licitação

Porcelanato 40 x 40
vide ítem 1.18.1.3, da Planilha de Licitação

Porcelanato Industrial
vide ítem 1.18.1.5, da Planilha de Licitação

Placa de forro fibra-mineral 1.17.6
Este é um revestimento e e deverá ser considerado a equivalência.

6 – Existem na planilha itens sem a devida descrição/especificação no memorial, faltando assim dados para orçar corretamente estes itens, como por exemplo impermeabilização de cozinhas e banheiros.

Procedimento usual com emulsão asfáltica.