



HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
DA  
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CAIXA POSTAL 3671  
DIVISÃO DE MATERIAL  
SÃO PAULO - BRASIL

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA CONSTRUMAG PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA.

Pergunta: Com relação a concorrência acima , venho solicitar a informação se a impermeabilização da laje de cobertura do 10<sup>o</sup> andar será executada sobre a camada de proteção existente ou será necessário a remoção desta proteção juntamente com a impermeabilização existente.

Resposta: A impermeabilização da laje de cobertura deverá ser executada após a remoção da impermeabilização existente. O valor para ambos os serviços deverá ser considerado na proposta.