



HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CAIXA POSTAL 3671
DIVISÃO DE MATERIAL
SÃO PAULO - BRASIL

Prezada Senhora

Carina Bianchi
Depto. Orçamento / Planejamento
Etemp Engenharia Indústria e Comércio Ltda

Conhecido o pedido de esclarecimentos formulado por essa empresa, os questionamentos foram submetidos ao Núcleo de Engenharia e Arquitetura Hospitalar deste HCFMUSP que se manifestou como segue:

"Segue abaixo os esclarecimentos quanto as questões da empresa ETEMP- Engenharia Ind. e Comércio Ltda, referente a CP nº 002/13:

- Na planilha, a descrição que temos é que os elevadores devem ter capacidade mínima de 13 pessoas;
- Pelo memorial descritivo, os elevadores devem ter capacidade para 15 pessoas;

R- O memorial diz que quanto às especificações de materiais e serviços deve sempre prevalecer o memorial. Neste caso, a capacidade **mínima** prevista pelo memorial é 15 e a da planilha 13; ora, como memorial prevalece sobre qualquer outro componente do projeto quando a dúvida refira-se à especificação, a capacidade a ser considerada é 15.

- O quantitativo da planilha, é de 10 unidades de elevadores;
- Já nos projetos, não está claro a localização de todos os elevadores: 08 unidades tem descrição e localização satisfatória, já as outras 02 unidades, não tem descrição do tipo de elevador, e aparecem com linhas pontilhadas, como se fossem linhas de projeção.

R- O projeto prevê realmente 10 elevadores, como consta na planilha.

As especificações e dimensões são as indicadas no memorial descritivo, devidamente compatíveis com as plantas.

Elevadores

Quantidade de Elevadores	Especificação	Localização	Número de paradas
2	8.1	TORRE FATEC	10
6	8.1	TORRE HOSPITAIS	9
2	8.2	HALL	3

--

Noemi Inoue
Arquiteta
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P.
NEAH-Núcleo de Engenharia e Arquitetura Hospitalar
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos nº 225 2º andar
São Paulo - Capital CEP: 05403-010
Tel.: (11) 2661-6820/ 6747"